



AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224

**Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republika**

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2014 ze dne 10. března 2014

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 19 0148 V/AO

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (NV 163), Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku

**System TERMOLUX, tlakové trubky a tvarovky z PP-R 80
(HOSTALEN 5216/34; 5416, INNOPOL CS 4-8000,
Sabic Vestolen P 9421), d 16 mm - d 63 mm, PN 10 až PN 20,
určené pro tlakové rozvody pitné vody, teplé vody
a ústředního vytápění**

uváděného na trh výrobcem

TERMOLUX, s. r. o.

**Hranická 792, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, Česká republika
DIČ: CZ18055265**

z místa výroby

TERMOLUX, s. r. o.

Hranická 792, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, Česká republika

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určených normách **ČSN EN ISO 15874-2, ČSN EN ISO 15874-3 a ČSN EN ISO 15874-5**.

Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenou normou a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3, NV 163.

Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. **793501669/2019** ze dne 29. 3. 2019, který obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5, odst. 4, výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Vydáno ve Zlíně:

29-03-2019



Mgr. Jiří Heš

představitel Autorizované osoby č. 224